

Errata

Correction

v.16, n.1, p.134-144, jan - abr 2007

Incluir na pág 142 - Include on pag 142

Quadro 1 - Amostras de água coletadas e indicação de valores de parâmetros e desconformidades com a portaria 518/2004 do Ministério da Saúde (MS 2004b)

Parâmetros e valores determinados na Portaria 518/2004 - Ministério da Saúde	Amostras coletadas									
	Água branca							Água preta		
	Praia	Areal	Dabarú	Centro 1	Centro 2	Centro 3	Graciliano 1ª coleta	Graciliano 2ª coleta	Centro	Graciliano
Cor – VMP 15 uH	43*	3	3	13	< 3	< 3	< 3	< 3	196*	149*
Turbidez – VMP 5 UT	5,7*	0,4	0,6	1,9	0,2	0,2	0,4	0,3	12,9*	4,6
pH - 6,0 a 9,5	6,8	7,5	6,9	6,6	7,3	6,5	7,3	6,4	4,9*	4,8*
Sulfeto de hidrogênio – VMP 0,05 mg/L	0,37*	Nd	Nd	0,38*	0,22*	0,43*	0,25*	Nd	Nd	Nd
Amônia – VMP 1,5 mg/L	0,06	Nd	0,01	0,08	0,02	7,35*	Nd	Nd	1,26	1,37
Ferro – VMP 0,3 mg/L	0,14	0,01	0,04	Nd	0,01	0,01	Nd	0,02	0,47*	0,35*
Coliformes termotolerantes – ausência em 100 ml	A	A	A	A	A	A	A	P*	P*	P*
Cloro residual livre – de 0,2 a 2,0 mg/L	0,00	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,04	0,04*

* – assinala desconformidade do parâmetro com a portaria 518/2004; VMP – valor máximo permitido; uH – unidade hazen (mg Pt-Co/L); UT – unidade de turbidez; A – ausência; P – presença; nd – não detectado.

Gráfico 1 - Incidência semanal de doenças diarreicas na cidade de São Gabriel da Cachoeira / AM no período da 31ª semana de 2004 à 30ª semana de 2005

